

Eksempel på kontrollskjema for elektriske installasjoner

(egenkontroll):

Verneområde Hovedavtale/sikringsskap	Kontroll (dato/sign)	Feil/ mangler	Rettet/ sign.	Merknader
Er det fri adgang til sikringsskapet?				
Er sikringsskapet ryddig, og finnes nødvendige reservesikringer og dokumentasjon?				
Er det vann eller støv i fordeler/skap?				
Er det brannlukt i fordeler/skap?				
Er det sikringer som stadig "går"? (i tilfelle ja, noter hvilke/kurs)				
Er det skade på sikringslokk/ beskyttelsesdeksler?				
Er enkelte av sikringene ekstra varme? Er sikringene godt skrudd til?				
Finnes fortegnelse over de ulike kursene i sikringsskapet?				
Kan kursfortegnelsen ses uten dagslys? (tilgjengelig lommelykt)				
Skriv av målerstand (for statistikk)				
Lås døren til sikringsskapet og oppbevar nøkkelen trygt				
Kontroller evt. skade på stikkontakter/bryter i				

koblingsbokser				
Er noen av stikkontaktene/ bryterne varme (over 40 gr)?				
Fungerer all belysning?				
Er det forsvarlig avstand til gardiner, møbler etc. fra panelovnene?				
Er det gode rutiner for å koble fra el-utstyr på slutt av dagen?				
Kan man unngå bruk av skjøteledning og løse ovner?				
Er det installert nytt utstyr eller foretatt reparasjoner siden forrige vernerunde?				